

# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

---

Białystok, 10 kwietnia 2026  
Znak sprawy HK.7011.117.2026

**MANIAC GYM s.c. A. B. H. Leszczyńscy**  
Warszawska 79A  
15-201 Białystok

## WYSTĄPIENIE Nr HK-65/W/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) informuje, że po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez pracownika GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa w dniu 23.03.2026 r. z niecek basenowych, wody wprowadzonej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji w ramach kontroli wewnętrznej w Pływalni Maniac Gym, przy ul. Warszawskiej 79A w Białymstoku stwierdzono przekroczenie obowiązującego wymagania:

- niecka basenu rekreacyjnego: chlor wolny - 0,49 mg/l.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) chlor wolny w wodzie w brodziku do płukania stóp powinna mieścić się w zakresie od 1,0 mg/l do 2,0 mg/l.

Zbyt niski poziom chloru wolnego zaburza przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji wody. W wodzie na basenie musi być stale obecny środek dezynfekcyjny o odpowiednim stężeniu działający szybko i skutecznie na mikroorganizmy wnoszone przez osoby korzystające z kąpeli.

W związku z wymienioną wyżej nieprawidłowością Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nakazuje podjęcie działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody na pływalni. Proszę powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wynikach badań laboratoryjnych wody po zakończeniu działań naprawczych.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zarządzający pływalnią informuje osoby korzystające z pływalni o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów oraz podjętych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości wody na pływalniach wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) informuje, że **nie przedstawiono sprawozdania z badań jakości wody w wodzie niecki basenu z hydromasażem II za miesiąc marzec w ramach kontroli wewnętrznej**

Powyższa informacja powinna być umieszczona na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona.

**Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Białymstoku**

***Urszula Połowianiuk***

*Specjalista epidemiolog*

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*